ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ A NORMA

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA

Rilasciato alla ditta:

UNIFORM SPA

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)
Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)
Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 7,38 m
Superficie totale: 6,72 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

UNI_ONE HS MAGIS40

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4 (Cod. Prova 0008/20)
TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: 9A (Cod. Prova 0013/20)
RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: B5 (Cod. Prova 0008/20)

La Direzione Generale
Stefano Mora

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nei rapporti di prova n. 0008/20 del 23/06/2020 e n. 0013/20 del 23/06/2020 emessi da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto

Correggio, 23/06/2020

CONSORZIO LEGNOLEGNO